

Приложение
к постановлению Администрации
Исилькульского муниципального
района
от 11.04.2023 г. № 160

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КУХАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2023 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.....	5
ХАРАКТЕРИСТИКА КУХАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ.....	6
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.....	7
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.....	7
Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.....	7
Часть 2. Источники тепловой энергии.....	7
Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.....	11
Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.....	11
Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.....	14
Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.....	15
Часть 7. Балансы теплоносителя.....	16
Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом. 16	
Часть 9. Надежность теплоснабжения.....	17
Часть 10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.....	18
Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.....	20
Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.....	20
ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.....	20
ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КУХАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.....	21
ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОМОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОМОЩНОСТИ И ТЕПЛОМОЩНОСТИ И ТЕПЛОМОЩНОСТИ И ТЕПЛОМОЩНОСТИ.....	21
ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ.....	24
ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОМОЩНОСТИ И ТЕПЛОМОЩНОСТИ И ТЕПЛОМОЩНОСТИ.....	25
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ.....	25
ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.....	25
ГЛАВА 9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.....	26
ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.....	27
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КУХАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ.....	28

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	28
1.1 Площади строительных фондов и прироста площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения.....	28
1.2 Объемы потребления тепловой энергии и прироста потребления тепловой энергии системой теплоснабжения.....	28
РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОМощности ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОМощной ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОМощной НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....	29
2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.....	29
2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.....	30
2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на одну тепловую сеть, на каждом этапе.....	31
РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.....	35
3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.....	35
3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.....	35
РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОМощной ЭНЕРГИИ.....	36
4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.....	36
4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.....	36
4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.....	36
4.4 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.....	37
4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.....	37
4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.....	38
4.7 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.....	38
4.8 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.....	38
РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОМощных СЕТЕЙ.....	38

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).....	38
5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.....	38
5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.....	38
5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.....	39
РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.....	39
РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.....	41
7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии.....	41
7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.....	41
7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.....	41
РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ).....	41
РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.....	44
РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.....	44
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....	45
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	47
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – СХЕМА ТЕПЛОВОЙ СЕТИ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ И ДЕТСКОГО САДА С. МАРГЕНАУ;.....	48
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – СХЕМА ТЕПЛОВОЙ СЕТИ КОТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ С. ГОФНУНГСТАЛЬ	49
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – СХЕМА ТЕПЛОВОЙ СЕТИ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ ПУЧКОВСКОГО СОШ И ДЕТСКОГО САДА (Д. ПУЧКОВО, УЛ. ЧКАЛОВА, 38);.....	50
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – СХЕМА ТЕПЛОВОЙ СЕТИ КОТЕЛЬНОЙ №32 (С. НИКОЛАЙ-ПОЛЬ, РАБОЧИЙ ПЕР. №3).....	51

Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;
- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;
- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;
- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;
- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Муниципальный контракт №2016.64590 от 11.03.2016 года; Основными нормативными документами при разработке схемы являются:
 - Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
 - Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»
 - Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667)

Характеристика Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Кухаревское сельское поселение расположено в южной части Исилькульского района Омской области.

С севера граничит со Звездинским, а с востока с Димитровским сельскими поселениями Москаленского района, с юга – с Баррикадским, с запада — с Боевским сельскими поселениями Исилькульского района.

В настоящее время Кухаревское сельское поселение состоит из семи населенных пунктов: деревень Гофнунгсталь, Пучково, Николайполь, Ивановка, Кухарево, ОПЖД 2779 км. и села Маргенау, которое является административным центром поселения.

Климат Исилькульского района типично континентальный. Для него характерна: длинная холодная зима, теплое и даже жаркое, но непродолжительное, лето, короткие переходные сезоны с поздними весенними и ранними осенними заморозками. Континентальность климата увеличивается с севера и на юг незначительно.

Перемещение воздушных масс, распределение атмосферного давления определяют ветры. В течение года наблюдаются ветры всех направлений. В зимнее время преобладают юго-западные и западные ветры. В летний период чаще наблюдаются ветры северо-западных и западных направлений. Среднегодовая скорость ветра от 2,5 до 4,9 м\сек.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон: минус 8,6°С;

Расчетная температура наружного воздуха: минус 36°С.

Температура внутреннего воздуха в жилых домах: +18°С;

Продолжительность отопительного периода: 225 сут..

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

К сети теплоснабжения подключены административные и общественно-бытовые здания. Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных отопительных приборов, печей на твердом топливе, природном газе.

Источниками теплоснабжения являются:

- Блочно-модульная котельная школы и детского сада с. Маргенау;
- Блочно-модульная котельная начальной школы и детского сада (д. Пучково, ул. Чкалова, 38);
- Котельная Николайпольской детского сада (д. Николайполь, ул. Тельмана, 12);
- Котельная №32 (с.Николай-Поль, Рабочий пер. №3);
- Котельная Гофнунгстальского СДК;
- Котельная Кухаревского СДК;
- Котельная школы с. Гофнунгсталь;
- Котельная МДОУ Гофнунгстальского детского сада (д.Гофнунгсталь).

Обслуживание котельных, расположенных на территории поселения, осуществляется МУП АИМР ОО «Коммунальное хозяйство «Социальное», МКУ «ЦХОУ в сфере образования» и МБУ ИЦКС, ООО «Сибирьэнергоресурс».

Зона действия теплоснабжающей организации соответствует зоне действия источника тепловой энергии и представлена в части 4 настоящего документа.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Краткая характеристика источников теплоснабжения.

2.1 Блочно-модульная котельная школы и детского сада с. Маргенау;

Обслуживание котельной осуществляется ООО «Сибирьэнергоресурс». В качестве топлива используется природный газ.

В газовой котельной установлен котел КОВ-100СТ(2 штуки), производительностью 0,4 Гкал/ч, котлы установлены в 2011 году.

Общая установленная мощность котельной составляет 0,8 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка составляет 0,326 Гкал/час. Тепловая сеть выполнена из металлических труб диаметром 70 мм, тепловая изоляция тепловой сети выполнена из мин.ваты. способ прокладки тепловой сети – подземный. Год постройки тепловой сети – 2011 г.

Таблица 1 - Сводная информация по котельной

Адрес	Установленная мощность, Гкал/час	Подключенная нагрузка, Гкал/час	Вид топлива
БМК школы и детского сада с. Маргенау	0,8	0,326	Природный газ

2.2 Блочно-модульная котельная начальной школы и детского сада (д. Пучково, ул. Чкалова, 38);

Обслуживание котельной осуществляется ООО «Сибирьэнергоресурс». В качестве топлива используется природный газ. Резервное топливо – уголь.

В газовой котельной установлен 2 котла КОВ-50СТ производительностью 0,086 Гкал/ч. Котел установлен в 2011 году

Общая установленная мощность котельной составляет 0,086 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка составляет 0,07 Гкал/час. Тепловая сеть выполнена из металлических труб диаметром 70 мм, тепловая изоляция тепловой сети выполнена из мин.ваты. способ прокладки тепловой сети – подземный. Год постройки тепловой сети – 2011 г.

Таблица 2 - Сводная информация по котельной

Адрес	Установленная мощность, Гкал/час	Подключенная нагрузка, Гкал/час	Вид топлива
БМК начальной школы и детского сада	0,086	0,053	Природный газ

2.3 Котельная №32 (с. Николайполь, Рабочий пер. №3)

Обслуживание котельной осуществляется МУП АИМР ОО «Коммунальное хозяйство «Социальное». В качестве топлива используется уголь. Год ввода в эксплуатацию – 1985 г.

Общая установленная мощность котельной составляет 0,836 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка составляет 0,16 Гкал/час. Протяженность тепловой сети составляет 105 м, износ 62%. . Тепловая сеть выполнена из металлических труб диаметром 70 мм, 100 мм, тепловая изоляция тепловой сети выполнена из мин.ваты., рубероида. способ прокладки тепловой сети – надземный. Год постройки тепловой сети – 1985 г.

Таблица 3 - Сводная информация по котельной

Адрес	Установленная мощность, Гкал/час	Подключенная нагрузка, Гкал/час	Вид топлива
Котельная №32 (с. Николай-Поль, Рабочий пер. №3)	0,836	0,16	Уголь

Таблица 4 - Основное оборудование котельной

Тип, марка котла	Год установки котла	Номинальная теплопроизводительность котла, Гкал/час	Износ, %
КВВ-0,6	2006	0,516	60
КВр-0,6	2016	0,52	0

Износ котельного оборудования составляет 60%. Рекомендуется рассмотреть варианты замены устаревшего котельного оборудования.

Таблица 5 - Вспомогательное оборудование котельной

Наименование оборудования	Год установки	Кол-во штук	Электродвигатель	
			Мощность кВт	Скорость, об./мин.
Сетевой насос К 65/50/160	2006	1	5,5	2900
Grundfos	2016	1	4.0	3000
Подпитывающий насос Т.818	2006	1	2,2	3000
Подпитывающий насос	2014	1	1,5	3000

Для обеспечения надежной работы котельного оборудования и тепловой сети в котельной установлены блок хим. водоподготовки (комплексон). Прибор учета тепловой энергии в котельной не установлен. Количество тепла, выработанной котельной, определяется расчетным способом.

Продукты сгорания удаляются из топки котла выбрасываются в дымовую трубу.

2.4 Котельная Николайпольского детского сада (д. Николайполь, ул. Тельмана, 12)

Обслуживание котельной осуществляется МКУ «ЦХОУ в сфере образования». В котельной установлен бытовой электроприбор отопительный ЭВАН WARMOS-48. Общая установленная мощность котельной составляет 0,05 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка составляет 0,03 Гкал/час. Котельная располагается в здании детского сада, тепловые сети отсутствуют

Таблица 6 - Сводная информация по котельной

Адрес	Установленная мощность, Гкал/час	Подключенная нагрузка, Гкал/час	Вид топлива
Котельная Николайпольского детского сада	0,05	0,03	Электрическая энергия

Циркуляция теплоносителя в системе отопления обеспечивается циркуляционными сетевыми насосами.

2.5 Котельная Гофнунгстальского СДК

Обслуживание котельной осуществляется МБУ ИЦКС. В качестве топлива используется природный газ, уголь.

Общая установленная мощность котельной составляет 0,07 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка составляет 0,053 Гкал/час. Котельная располагается в здании клуба, распределительные тепловые сети отсутствуют

Таблица 7 - Сводная информация по котельной

Адрес	Установленная мощность, Гкал/час	Подключенная нагрузка, Гкал/час	Вид топлива
Котельная Гофнунгстальского СДК	0,07	0,0053	Природный газ, уголь

Таблица 8 - Основное оборудование котельной

Тип, марка котла	Год установки котла	Номинальная теплопроизводительность котла, Гкал/час	Износ, %
КОВ-100СТ (основной)	2010	0,086	0
КВЛ-0,1 (резерв)	2005	0,086	75

Таблица 9 - Вспомогательное оборудование котельной

Марка, мощность двигателя, кВт	Год ввода в экс- плуатацию	Количество	Износ оборудования
Насосное оборудование			
Циркуляционный насос DAB A50/180, 0,195 кВт	2015г.	1	0

Продукты сгорания удаляются из топки котла выбрасываются в дымовую трубу.

2.6 Котельная Кухаревского СДК;

Обслуживание котельной осуществляется МБУ ИЦКС. В качестве топлива используется природный газ.

Общая установленная мощность котельной составляет 0,078 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка составляет 0,078 Гкал/час. Котельная располагается в здании клуба, тепловые сети отсутствуют

Таблица 10 - Сводная информация по котельной

Адрес	Установленная мощ- ность, Гкал/час	Подключенная нагрузка, Гкал/час	Вид топлива
Котельная Кухарев- ского СДК	0,078	0,078	Природный газ

Таблица 11 - Основное оборудование котельной

Тип, марка котла	Год установки котла	Номинальная теплопроизво- дительность котла, Гкал/час	Износ, %
КОВ-100СТ	2011	0,086	0

Таблица 12 - Вспомогательное оборудование котельной

Марка, мощность двигателя, кВт	Год ввода в экс- плуатацию	Количество	Износ оборудования
Насосное оборудование			
Циркуляционный насос Wilo TOP –S40/7EM, 0,37 кВт	2010г.	2	20

Продукты сгорания удаляются из топки котла выбрасываются в дымовую трубу.

2.7 Котельная школы с. Гофнунгсталь;

Обслуживание котельной осуществляется ООО «Сибирьэнергоресурс». В качестве топлива используется природный газ.

Общая установленная мощность котельной составляет 0,08 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка составляет 0,07 Гкал/час. Котельная располагается вблизи здания школы, наружные тепловые сети ф 76, L=28 м, утеплитель - минвата, рубероид.

Таблица 13 - Сводная информация по котельной

Адрес	Установленная мощ- ность, Гкал/час	Подключенная нагрузка, Гкал/час	Вид топлива
Котельная школы с. Гофнунгсталь	0,08	0,07	Природный газ

Таблица 14 - Основное оборудование котельной

Тип, марка котла	Год установки котла	Номинальная теплопроизво- дительность котла, Гкал/час	Износ, %
КОЛ-0,05 – 2 шт	2014	0,08	30

Циркуляция теплоносителя в системе отопления обеспечивается циркуляционными сетевыми насосами (2 шт.).

Продукты сгорания выбрасываются в дымовую трубу.

2.8 Котельная МДОУ Гофнунгстальского детского сада (д.Гофнунгсталь).

Обслуживание котельной осуществляется МКУ «ЦХОУ в сфере образования». В котельной установлен бытовой электродкотел, тепловой мощностью 0,068 Гкал/час. Подключенная тепловая нагрузка составляет 0,06 Гкал/час. Котельная располагается в здании детского сада, тепловые сети отсутствуют

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Котельная Гофнунгстальского СДК, Котельная Кухаревского СДК, Котельная МДОУ Гофнунгстальского детского сада, котельная детского сада в д. Николайполь располагаются в отапливаемых ими зданиях. Распределительные тепловые сети отсутствуют.

Тепловые сети блочно-модульных котельных с Маргенау и д. Пучково, выполнены из металлических труб диаметром 70 мм, тепловая изоляция тепловой сети выполнена из мин.ваты. способ прокладки тепловой сети – подземный. Год постройки тепловой сети – 2011 г.

Тепловые сети блочно-модульной котельной школы в д. Гофнунгсталь располагается недалеко от здания школы, наружные тепловые сети ф 76, L=43 м, утеплитель - минвата, рубероид.

Протяженность тепловой сети Котельной №32 (с. Николай-Поль, Рабочий пер. №3) составляет 105 м, износ 62%. Изоляция тепловой сети выполнена из мин. ваты, рубероида. Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и компенсаторов. В связи со значительным износом трубопроводов тепловых сетей потери тепловой энергии через изоляцию превышают нормативные. Потери тепловой энергии в тепловой сети составляют 54 Гкал/год.

Схемы тепловых сетей приведены в Приложениях 1-4.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Котельная Николайпольского детского сада, Котельная Гофнунгстальского СДК, Котельная Кухаревского СДК, Котельная МДОУ Гофнунгстальского детского сада располагаются в отапливаемых ими зданиях. Распределительные тепловые сети отсутствуют.




Рисунок 1 – Зона действия Блочно-модульной котельной школы и детского сада с. Маргелану




Рисунок 2 – Зона действия котельной школы с. Гофнунгсталь;




Рисунок 3 – Зона действия Блочно-модульной котельной школы и детского сада (д. Пучково, ул. Чкалова, 38);




Рисунок 4 – Зона действия котельной №32 (с. Николай-Поль, Рабочий пер. №3)

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Расчетная часовая тепловая нагрузка зданий (Q_{max}), при отсутствии проектной информации на здание, определяется по укрупненным показателям, в соответствии с МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и теплоносителей в системах коммунального тепло-снабжения»:

$$Q_{\text{max}} = \alpha V q_0 (t_j - t_0) \cdot 10^{-6}, \text{ Гкал/ч};$$

где t_j - расчетная температура воздуха в отапливаемом здании согласно ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», °С;

$t_0 = -36^\circ\text{C}$ расчетная температура наружного воздуха, в соответствии с данными принимаемыми при расчете тарифов на тепловую энергию отпускаемую потребителям;

$\alpha = 0,94$ - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления $t_0 = -33^\circ\text{C}$ от $t_0 = -30^\circ\text{C}$, при которой определено соответствующее значение q_0 ;

V - строительный отапливаемый объем здания из технического паспорта, м^3 ; q_0 - удельная отопительная характеристика здания при $t_0 = -30^\circ\text{C}$, $\text{ккал/м}^3 \text{ч}^\circ\text{C}$;

Количество тепловой энергии, необходимой для отопления зданий за отопительный период, определяется по формуле:

$$Q = \frac{Q_{\text{max}} \cdot 24(t - t_{\text{от}}) \cdot n}{j - t_{\text{от}}}, \text{ Гкал}$$

где Q_{max} - расчетное значение часовой тепловой нагрузки отопления, Гкал/ч;

$t_{\text{от}} = -8,6^\circ\text{C}$ - среднее значение температуры наружного воздуха за планируемый период, в соответствии с данными принимаемыми при расчете тарифов на тепловую энергию отпускаемую потребителям;

$n = 225$ сут. - фактическая продолжительность отопительного периода, в соответствии с данными принимаемыми при расчете тарифов на тепловую энергию отпускаемую потребителям.

В таблице 16 приведены тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии по каждой зоне действия теплогенерирующих источников на территории Кухаревского СП.

Таблица 15 - Сводная информация тепловых нагрузок котельных

Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час	Ориентировочное годовое количество т/энергии на отопление Гкал/год
Котельная школы и детского сада с. Маргенау	0,326	815,1
Котельная Пучковских школы и детского сада	0,053	132,5
Котельная Николайпольского детского сада	0,113	282,5
Котельная №32 (с.Николай-Поль, Рабочий пер. №3)	0,16	400,1
Котельная Гофнунгстальского СДК	0,053	133,1
Котельная Кухаревского СДК	0,086	215,1
Котельная школы с. Гофнунгсталь	0,07	175,0
Котельная Гофнунгстальского детского сада	0,06	150,0

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Расчет баланса тепловой мощности по источникам теплоснабжения приведен в таблице 17.

Таблица 16 – Технические характеристики системы теплоснабжения

Зона действия котельной	Ед. изм.	Существующее положение							
		Котельная школы и детского сада с. Марганау;	Котельная Пучковских школы и детского сада	Котельная Николайпольского детского сада	Котельная №32 (с. Николай-Поль, Рабочий пер. №3);	Котельная Гофнунгстальского СДК	Котельная Кухаревского СДК	Котельная школы с. Гофнунгсталь	Котельная Гофнунгстальского детского сада
Установленная тепловая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,8	0,086	0,120	1,036	0,07	0,086	0,08	0,068
Располагаемая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,8	0,086	0,120	1,036	0,07	0,086	0,08	0,068
Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь	Гкал/ч	0,326	0,053	0,113	0,16	0,053	0,086	0,07	0,06
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,474	0,033	0,007	0,867	0,017	-	0,01	0,008

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Водоподготовительных установок на котельных Кухаревского сельского поселения не предусмотрено.

Для обеспечения надежной работы котельного оборудования и тепловой сети в Котельной №32 (с. Никлай-Поль) установлен блок хим. водоподготовки (комплексон). На других котельных отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей и систем отопления потребителей.

Балансы максимального потребления теплоносителя теплоснабжающими установками потребителей приведены в таблице 18.

Таблица 17- Потребление теплоносителя теплоснабжающими установками потребителей, м3

Источник тепловой энергии	Существующее положение
Котельная школы и детского сада с. Маргенау	24,6
Котельная Пучковских школы и детского сада	0,4
Котельная Николайпольского детского сада	8,5
Котельная №32 (с.Николай-Поль, Рабочий пер. №3)	143,46
Котельная Гофнунгстальского СДК	1,5
Котельная Кухаревского СДК	1,26
Котельная школы с. Гофнунгсталь	5,3
Котельная Гофнунгстальского детского сада	4,5

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Таблица 18 - Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках Кухаревского СП

Источник тепловой энергии	Вид используемого топлива	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии (тут/Гкал)	Резервный вид топлива	Аварийный вид топлива
Котельная школы и детского сада с. Маргенау	Природный газ	0,1607	Не предусмотрен	Не предусмотрен
Котельная Пучковских школы и детского сада	Природный газ	0,1607	Уголь	Не предусмотрен
Котельная Николайпольского детского сада	Электрическая энергия	0,4007	Не предусмотрен	Не предусмотрен
Котельная №32 (с.Николай-Поль, Рабочий пер. №3)	Уголь	0,2919	Не предусмотрен	Не предусмотрен
Котельная Гофнунгстальского СДК	Природный газ	0,2919	Не предусмотрен	Уголь, дрова
Котельная Кухаревского СДК	Природный газ	0,2081	Не предусмотрен	Не предусмотрен
Котельная школы с. Гофнунгсталь	Природный газ	0,2057	Не предусмотрен	Не предусмотрен

Источник тепловой энергии	Вид используемого топлива	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии (тут/Гкал)	Резервный вид топлива	Аварийный вид топлива
Котельная Гофнунгстальского детского сада	Электрическая энергия	0,4007	Не предусмотрен	Не предусмотрен

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 6.28 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012 способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012).

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ): система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты.

Надежность теплоснабжения: характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

Вероятность безотказной работы системы (Р): способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг): вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы (Ж): способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилые и общественные здания до +12 °С;
- промышленные здания до +8 °С;

Третья категория – остальные здания.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети (не резервируемых участков) по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением алгоритма, используя методику в пункте 169 в Приложении 9 Методических рекомендаций.

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы.

Часть 10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Техничко-экономические показатели работы источников теплоснабжения представлены в таблице 20.

Таблица 19 - Техничко-экономические показатели котельных

Параметры	Котельная школы и детского сада с. Маргенау;	Котельная Пучковских школы и детского сада	Котельная Николайпольского детского сада	Котельная №32 (с.Николай-Поль, Рабочий пер. №3);	Котельная Гофнунгстальского СДК	Котельная Кухаревского СДК	Котельная школы с. Гофнунгсталь	Котельная Гофнунгстальского детского сада
Установленная мощность котельной, Гкал/ч	0,8	0,086	0,120	0,836	0,07	0,086	0,08	0,068
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	0,326	0,053	0,113	0,16	0,053	0,08	0,07	0,06
Максимальная фактическая нагрузка, Гкал/ч	0,326	0,053	0,113	0,16	0,053	0,08	0,07	0,06
Вид топлива	Природный газ	Природный газ	Электрическая энергия	Уголь	Природный газ, Уголь	Природный газ	Природный газ	Электрическая энергия
Наименование тепловой установки	КОВ-100СТ(2 штуки)	КОВ-50СТ	Бытовой водогрейный котел	КВВ-0,6 КВр-0,6	КОВ-100СТ КВЛ-0,1	Бытовой водогрейный котел	Бытовой водогрейный котел	Бытовой водогрейный котел
Количество котлов	Всего	2	1	1	2	2	1	1
	Рабочих	1	1	1	1	1	1	1
	Резервных	1	-	-	1	1	-	-
Средняя температура воздуха в отопительный период, °С	Минус 8,6	Минус 8,6	Минус 8,6	Минус 8,6	Минус 8,6	Минус 8,6	Минус 8,6	Минус 8,6
Продолжительность отопительного периода, часов	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400
Ориентировочное значение полезного отпуска в год, Гкал	815,1	132,5	282,5	400,1	200,0	215,0	175,0	150,0
Фактическое значение полезного отпуска в год, Гкал	815,1	132,5	282,5	385,0	200,0	215,0	175,0	150,0
Выработка тепловой энергии в год, Гкал	815,1	132,5	282,5	439,0	200,0	215,0	175,0	150,0

Параметры	Котельная школы и детского сада с. Маргенау;	Котельная Пучковских школы и детского сада	Котельная Николайпольского детского сада	Котельная №32 (с.Николай-Поль, Рабочий пер. №3);	Котельная Гофнунгстальского СДК	Котельная Кухаревского СДК	Котельная школы с. Гофнунгсталь	Котельная Гофнунгстальского детского сада
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т./Гкал	0,1607	0,1607	0,4007	0,2919	0,2044	0,1674	0,2057	0,4007
Эксплуатирующая организация	ООО «Сибирьэнергоресурс».	ООО «Сибирьэнергоресурс».	МКУ «ЦХОУ в сфере образования»	МУП АИМР ОО «Коммунальное хозяйство «Социальное»	МБУ ИЦКС	МБУ ИЦКС	ООО «Сибирьэнергоресурс».	МКУ «ЦХОУ в сфере образования»

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, тариф на тепловую энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы.

В системе теплоснабжения поселения потребителям оказывается услуга по передаче тепловой энергии для отопления.

Службой по тарифам в Омской области устанавливаются цены (тарифы) на тепловую энергию для предприятий, обеспечивающих выработку и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения с целью реализации потребителям.

Таблица 20 - Тарифы в сфере теплоснабжения Кухаревского СП

Населенный пункт, обслуживающая организация	Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал		Рост тарифа, %	Срок действия тарифа
	I полугодие	II полугодие		
МУП АИМР ОО «Коммунальное хозяйство «Социальное»	3943,03	3943,03	0	2020
	3943,03	3943,03	0	2021

Из анализа таблицы видно, что увеличение тарифа на тепловую энергию для потребителей тепловой энергии, вырабатываемой котельными МУП АИМР ОО «Коммунальное хозяйство «Социальное», в 2020-2021 годах с 0 % в год.

Тариф на тепловую энергию для МУП АИМР ОО «Коммунальное хозяйство «Социальное» изменяется и утверждается ежегодно, приказами РЭК Омской области.

Котельная Николайпольского детского сада, Котельная Гофнунгстальского СДК, Котельная Кухаревского СДК и Котельная Гофнунгстальского детского сада располагаются в отапливаемых ими зданиях, либо вблизи отапливаемых зданий. Транспортировка тепловой энергии прочим потребителям (жилым домам, прочим зданиям) не осуществляется.

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

В настоящий момент на территории Кухаревского СП выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- неиспользуемый резерв источников тепловой энергии;
- нерациональное использование котельно-печного топлива;
- износ оборудования котельных и тепловых сетей.

ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

К котельным не планируется подключение новых объектов. Существующие зоны действия котельных закреплены непосредственно в здании и вдоль всех теплотрасс, проходящих по территории населенного пункта.

Планом развития Кухаревского предусматривается децентрализованная система теплоснабжения для малоэтажной и общественно-деловой застройки от индивидуальных газовых котлов.

Теплоснабжение административных зданий предусматривается от автономных источников теплоснабжения – индивидуальных встроенных, пристроенных или крышных котельных на газе или индивидуальных газовых котлов и газовых водогрейных колонок, которые обеспечат потребителей отоплением и горячим водоснабжением (ГВС).

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КУХАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

Электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывалась. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели схемы теплоснабжения для поселений с численностью населения менее 10 тыс. чел. не является обязательной.

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных поселения представлены в Таблицах 22-30.

Таблица 21 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельная школы и детского сада с. Маргенау;

Зона действия котельной	Едн. изм.	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.	2019-2031гг.
Установленная тепловая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Располагаемая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь	Гкал/ч	0,326	0,326	0,326	0,326	0,326
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474

Анализ таблицы показывает, что мощность котельной имеет резерв установленной мощности, тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей.

Таблица 22 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельная Пучковских школы и детского сада

Зона действия котельной	Едн. изм.	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.	2019-2031гг.
Установленная тепловая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
Располагаемая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь	Гкал/ч	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033

Анализ таблицы показывает, что мощность котельной имеет резерв установленной мощности, тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей.

Таблица 23 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной Николайпольского детского сада

Зона действия котельной	Едн. изм.	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.	2019-2031гг.
Установленная тепловая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
Располагаемая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь	Гкал/ч	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007

Анализ таблицы показывает, что мощность котельной имеет резерв установленной мощности, тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей.

Таблица 24 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельная №32 (с.Николай-Поль, Рабочий пер. №3);

Зона действия котельной	Едн. изм.	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.	2019-2031гг.
Установленная тепловая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,836	0,836	0,836	0,836	0,836

Зона действия котельной	Едн. изм.	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.	2019-2031гг.
Располагаемая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,836	0,836	0,836	0,836	0,836
Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь	Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,676	0,676	0,676	0,676	0,676

Анализ таблицы показывает, что мощность котельной имеет резерв установленной мощности, тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей.

Таблица 25 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельная Гофнунг-стальского СДК

Зона действия котельной	Едн. изм.	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.	2019-2031гг.
Установленная тепловая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Располагаемая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь	Гкал/ч	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017

Анализ таблицы показывает, что мощность котельной имеет резерв установленной мощности, тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей.

Таблица 26 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельная Кухарев-ского СДК

Зона действия котельной	Едн. изм.	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.	2019-2031гг.
Установленная тепловая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
Располагаемая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь	Гкал/ч	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	-	-	-	-	-

Анализ таблицы показывает, что резерв мощности котельной отсутствует. Подключение новых потребителей к котельной нецелесообразно.

Таблица 27 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельная школы с. Гофнунгсталь

Зона действия котельной	Едн. изм.	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.	2019-2031гг.
Установленная тепловая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Располагаемая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь	Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Анализ таблицы показывает, что мощность котельной имеет резерв установленной мощности, тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей.

Таблица 28 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельная МДОУ Гофнунгстальского детского сада

Зона действия котельной	Едн. изм.	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.	2019-2031гг.
Установленная тепловая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
Располагаемая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь	Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008

ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ.

Водоподготовительных установок на котельных Кухаревского сельского поселения не предусмотрено.

Для обеспечения надежной работы котельного оборудования и тепловой сети в Котельной №32 (с. Никлай-Поль) установлен блок хим. водоподготовки (комплексон). На других котельных отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей и систем отопления потребителей.

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Для повышения надежности теплоснабжения всех потребителей рекомендуется выполнить заменить устаревшее оборудование Котельная №32 (с.Николай-Поль, Рабочий пер. №3). Кроме того, рекомендуется рассмотреть варианты по переводу котельной №32 на газообразное топливо. Описание рекомендуемых мероприятий приведено в таблице 31.

Таблица 29 – Мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения

№ п/п	Описание мероприятия	Год реализации
1	Замена котла НР-18 на котел тира КВр-0,6	2016-заменен
2	Замена сетевого насоса на энергосберегающий	2016- заменен
3	Замена котла КВВ-0,6 (2006 года выпуска) на котел КВр-0,6	2020

Планом развития Кухаревского предусматривается децентрализованная система теплоснабжения для малоэтажной и общественно-деловой застройки от индивидуальных газовых котлов.

Теплоснабжение административных зданий предусматривается от автономных источников теплоснабжения – индивидуальных встроенных, пристроенных или крышных котельных на газе или индивидуальных газовых котлов и газовых водогрейных колонок, которые обеспечат потребителей отоплением и горячим водоснабжением (ГВС).

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

На территории Кухаревского СП есть необходимость в реконструкции существующих тепловых сетей.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

Таблица 30 - Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения

Котельная, вид топлива	Расход условного топлива, т у.т.					
	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.	2019-2024гг.	2025-2031гг.
Котельная школы и детского сада с. Маргенау, природный газ	130,991	130,991	130,991	130,991	130,991	130,991
Котельная Пучковских школы и детского сада, природный газ	21,296	21,296	21,296	21,296	21,296	21,296
Котельная Николайполь-	113,216	113,216	113,216	113,216	113,216	113,216

ского детского сада, эл. энергия						
Котельная №32 (с.Николай-Поль, Рабочий пер. №3), уголь	116,779	116,779	116,779	116,779	116,779	116,779
Котельная Гофнунгстальского СДК, природный газ	38,848	38,848	38,848	38,848	38,848	38,848
Котельная Кухаревского СДК, природный газ	44,756	44,756	44,756	44,756	44,756	44,756
Котельная школы с. Гофнунгсталь, природный газ	36,003	36,003	36,003	36,003	36,003	36,003
Котельная Гофнунгстальского детского сада, электрическая энергия	60,115	60,115	60,115	60,115	60,115	60,115

ГЛАВА 9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «б.28») для:

- источника теплоты $R_{ит} = 0,97$;
- тепловых сетей $R_{тс} = 0,9$;
- потребителя теплоты $R_{пт} = 0,99$;
- СЦТ в целом $R_{сцт} = 0,9 * 0,97 * 0,99 = 0,86$.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков тепловой сети (λ_0). При отсутствии данных принимается $\lambda_0 = 5,7 \cdot 10^{-6}$ —;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Интенсивность отказов всей тепловой сети по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

где λ_c , 1/час – интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке, которая рассчитывается по формуле:

$$\lambda_c = L_1 \lambda_1 + L_2 \lambda_2 + \dots + L_n \lambda_n$$

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации $\lambda(t)$, —, следующего вида:

$$\lambda(t) = \lambda_0(0,1\tau)^{\alpha-1},$$

где τ - срок эксплуатации участка, лет;

α – параметр, характеризующий изменение интенсивности отказов.

Параметр α определяется по соотношению:

0,8 при сроке эксплуатации τ менее 3 лет;

$\alpha = 1$ при сроке эксплуатации τ от 3 до 17 лет;

0,5 $\cdot e^{\tau/20}$ при сроке эксплуатации τ более 17 лет.

Расчет средней вероятности безотказной работы системы проводится для распределительных тепловых сетей, при транспортировке тепловой энергии от источника к потребителю. Результаты расчеты приведены в таблице 33.

Таблица 31 - Результаты расчета средней вероятности безотказной работы системы

источник	Наружный диаметр трубопровода, мм	Длина участка, м	Год прокладки (перекладка) участка	Срок эксплуатации	Интенсивность отказов на участке	Вероятность безотказной работы
Котельная №32 (с.Николай-Поль, Рабочий пер. №3)	59, 108	105	1985	31	0,0000023	0,98545
Котельная школы и детского сада с. Маргенау	76, 159	279	2011	5	0,0000020	0,98731
Котельная Пучковских школы и детского сада	76	235	2011	5	0,0000017	0,98930
Котельная школы с. Гофнунгсталь	76	28	-	3	0,0000009	0,99417

Вероятность безаварийной работы системы теплоснабжения Котельной №32 (с.Николай-Поль, Рабочий пер. №3) составляет 0,985, что превышает минимально допустимое значение показателя вероятности безотказной работы составляет 0,9.

Вероятность безаварийной работы тепловой сети зависит от разветвленности тепловой сети, чем больше участков тепловой сети, тем вероятность безаварийной работы ниже.

ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.

10.1 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

В качестве источника инвестиций могут быть использованы бюджеты всех уровней, амортизационные отчисления (в размере 1548,0 тыс. руб. в год) и расходы на ремонт основных средств (в размере на 2016 год – 466 тыс. руб., на август-декабрь 2016 года составляет 40% или 186,4 тыс. руб., на 2017 год – 488 тыс. руб., на 2018 год – 510 тыс. руб., на 2021 год – 1386 тыс. руб.), включенные в тариф на услуги теплоснабжения на 2020-2021 гг., а также инвестиционная надбавка к действующему тарифу.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КУХАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

1.1 Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения.

Строительные объемы жилых и общественных зданий, подключенных к системе теплоснабжения Кухаревского СП приведены в таблице 34.

Таблица 32 - Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов жилых и общественных зданий, м².

Источник теплоснабжения	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.	2019-2024гг.	2025-2031гг.
Котельная школы и детского сада с. Маргенау	4247,9	4247,9	4247,9	4247,9	4247,9	4247,9
Котельная Пучковских школы и детского сада	791,5	791,5	791,5	791,5	791,5	791,5
Котельная Николайпольского детского сада	1674	1674	1674	1674	1674	1674
Котельная №32 (с.Николай-Поль, Рабочий пер. №3)	1987	1987	1987	1987	1987	1987
Котельная Гофнунгстальского СДК	445	445	445	445	445	445
Котельная Кухаревского СДК	784,5	784,5	784,5	784,5	784,5	784,5
Котельная школы с. Гофнунг-сталь	1037	1037	1037	1037	1037	1037
Котельная Гофнунг-стальского детского сада	889	889	889	889	889	889

1.2 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии системой теплоснабжения.

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий, подключенных к системе теплоснабжения и приведены в таблице 35.

Таблица 33- Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий, Гкал/час.

Источник тепло-снабжения	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.	2019-2024гг.	2025-2031гг.
Котельная школы и детского сада с. Маргенау	0,326	0,326	0,326	0,326	0,326	0,326
Котельная Пучковских школы и детского сада	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053

Источник тепло-снабжения	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.	2019-2024гг.	2025-2031гг.
Котельная Николай-польского детского сада	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113
Котельная №32 (с.Николай-Поль, Рабочий пер. №3)	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Котельная Гофнунг-стальского СДК	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
Котельная Кухаревского СДК	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
Котельная школы с. Гофнунгсталь	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Котельная Гофнунгстальского детского сада	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе.

Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и положительно скажется на снижении расходов.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии.

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Предлагаемая методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь и состоит из следующих задач.

1. Расчет годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя.
2. Определение пропускной способности трубопроводов водяных тепловых сетей.

Пропускная способность Q_{Di} определена в Гкал/час при температурном графике 95/70 °С при следующих условиях: $k_3=0,5$ мм, $\gamma=958,4$ кгс/м² и удельных потерях давления на трение $h=5$ кгс·м/м².

3. Годовой отпуск тепловой энергии через трубопровод.

Годовой отпуск тепловой энергии определим по следующей формуле:

$$Q_{Di\text{год}} = Q_{Di} \cdot k_{OT} \cdot n_{\text{зим}} \cdot 24 \cdot (t_B - t_{cp.OT}) / (t_B - t_{н.OT}) + n \cdot 24 \cdot (Q_{Di} \cdot (1 - k_{OT}) / k_{ГВС}),$$

где k_{OT} - коэффициент, учитывающий долю нагрузки на отопление и вентиляции; $k_{OT}=0,6$;

$n_{зим}$ – продолжительность отопительного сезона,

дней; $t_{в}$ – температура воздуха в помещении, °С;

$t_{ср.от}$ – средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С; $t_{ср.от} = -3,9$;

$t_{н.от}$ – расчетная температура наружного воздуха за отопительный период, °С; $t_{н.от} = -30$; n – продолжительность бесперебойного горячего водоснабжения, дней; $n=344$;

$k_{ГВС}$ – коэффициент, учитывающий неравномерность нагрузки ГВС; $k_{ГВС} = 2,2$;

4. Определение годовых тепловых потерь в соответствии с заданным уровнем.

Примем уровень тепловых потерь согласно предоставленным данным.

5. Определение допустимого расстояния двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь.

Учитывая, что годовые потери тепловой энергии зависят от длины трубопровода линейно, определяем допустимую длину теплотрассы постоянного сечения по следующей формуле:

$$L_{Ддоп} = Q_{Дпот} \cdot 100 / \sum 100 Q_{Дпот},$$

где $\sum 100 Q_{Дпот}$ – суммарные тепловые потери на 100 метрах трассы.

Результаты расчетов представлены в таблице 36.

Расчет средней вероятности безотказной работы системы проводится для распределительных тепловых сетей, при транспортировке тепловой энергии от источника к потребителю.

Таблица 34 – Радиус эффективного теплоснабжения

Название источника	Пропускная способность трубопровода, Гкал/час	Условный проход труб, мм	Годовой отпуск энергии через трубопровод, Гкал/год	Потери тепла в тепловых сетях, %	Годовые тепловые потери, Гкал/год	Суммарные тепловые потери на 100 м тепловой сети, Гкал/год	Допустимое расстояние двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь, м
Котельная школы и детского сада с. Маргенау	0,326	100	815,1	10	81,51	81,53	100,0
Котельная Пучковских школы и детского сада	0,053	50	785,0	10	78,5	60,11	130,6
Котельная Николайпольского детского сада	0,113	70	282,5	10	28,25	74,04	38,2
Котельная №32 (с.Николай-Поль, Рабочий пер. №3)	0,16	70	439,0	12	46,0	74,04	62,1
Котельная школы с. Гофнунгсталь	0,07	50	175,0	10	17,5	60,11	29,1

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Основная часть общественных зданий подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных отопительных приборов, печей на твердом топливе.

Планом развития Кухаревского предусматривается децентрализованная система теплоснабжения для малоэтажной и общественно-деловой застройки от индивидуальных газовых котлов.

Теплоснабжение административных зданий предусматривается от автономных источников теплоснабжения – индивидуальных встроенных, пристроенных или крышных котельных на газе или индивидуальных газовых котлов и газовых водогрейных колонок, которые обеспечат потребителей отоплением и горячим водоснабжением (ГВС).

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на одну тепловую сеть, на каждом этапе.

2.3.1. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной школы и детского сада с. Маргенау;

- Установленная тепловая мощность – 0,8 Гкал/час;
- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,8 Гкал/час;
- Тепловая нагрузка потребителей: 0,326 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 35.

Таблица 35 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Зона действия котельной	Ед. изм.	2015г.	2016г.	2076г.	2018г.	2019-2031гг.
Установленная тепловая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Располагаемая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь	Гкал/ч	0,326	0,326	0,326	0,326	0,326
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474

2.3.2. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной Пучковских школы и детского сада;

- Установленная тепловая мощность – 0,086 Гкал/час;
- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,086 Гкал/час;
- Тепловая нагрузка потребителей: 0,053 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 36.

Таблица 36 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Зона действия котельной	Ед. изм.	2015г.	2016г.	2076г.	2018г.	2019-2031гг.
Установленная тепловая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
Располагаемая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь	Гкал/ч	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033

2.3.4. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной Николай-польского детского сада.

- Установленная тепловая мощность – 0,120 Гкал/час;
- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,120 Гкал/час;
- Тепловая нагрузка потребителей: 0,113 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 37.

Таблица 37 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Зона действия котельной	Ед. изм.	2015г.	2016г.	2076г.	2018г.	2019-2031гг.
Установленная тепловая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
Располагаемая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь	Гкал/ч	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007

2.3.5. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной №32 (с. Николай-Поль, Рабочий пер. №3).

- Установленная тепловая мощность – 0,836 Гкал/час;
- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,836 Гкал/час;
- Тепловая нагрузка потребителей: 0,16 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 38.

Таблица 38 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Зона действия котельной	Ед. изм.	2015г.	2016г.	2076г.	2018г.	2019-2031гг.
Установленная тепловая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,836	0,836	0,836	0,836	0,836
Располагаемая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,836	0,836	0,836	0,836	0,836
Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь	Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,676	0,676	0,676	0,676	0,676

2.3.6. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной Гофнунгстальского СДК.

- Установленная тепловая мощность – 0,07 Гкал/час;
- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,07 Гкал/час;
- Тепловая нагрузка потребителей: 0,053 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 39.

Таблица 39 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Зона действия котельной	Ед. изм.	2015г.	2016г.	2076г.	2018г.	2019-2031гг.
Установленная тепловая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Располагаемая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь	Гкал/ч	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017

2.3.7. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной Кухаревского СДК.

- Установленная тепловая мощность – 0,086 Гкал/час;
- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,086 Гкал/час;
- Тепловая нагрузка потребителей: 0,08 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 40.

Таблица 40 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Зона действия котельной	Ед. изм.	2015г.	2016г.	2076г.	2018г.	2019-2031гг.
Установленная тепловая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086

Зона действия котельной	Ед. изм.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019-2031гг.
Располагаемая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь	Гкал/ч	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	-	-	-	-	-

2.3.8. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной школы с. Гофнунгсталь

- Установленная тепловая мощность – 0,08 Гкал/час;
- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,08 Гкал/час;
- Тепловая нагрузка потребителей: 0,07 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 41.

Таблица 41 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Зона действия котельной	Ед. изм.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019-2031гг.
Установленная тепловая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Располагаемая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь	Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

2.3.9. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной Гофнунгстальского детского сада

- Установленная тепловая мощность – 0,068 Гкал/час;
- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,068 Гкал/час;
- Тепловая нагрузка потребителей: 0,06 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 42.

Таблица 42 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Зона действия котельной	Ед. изм.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019-2031гг.
Установленная тепловая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
Располагаемая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь	Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Водоподготовительных установок на котельных Кухаревского сельского поселения не предусмотрено.

Для обеспечения надежной работы котельного оборудования и тепловой сети в Котельной №32 (с. Никлай-Поль) установлен блок хим. водоподготовки (комплексон). На других котельных отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей и систем отопления потребителей.

Перспективные балансы потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 43.

Таблица 43 - Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м³/год

Источник тепловой энергии	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019-2031гг.
Котельная школы и детского сада с. Маргенау	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
Котельная Пучковских школы и детского сада	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Котельная Николайпольского детского сада	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Котельная №32 (с. Николай-Поль, Рабочий пер. №3)	143,46	143,46	143,46	143,46	143,46
Котельная Гофнунгстальского СДК	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Котельная Кухаревского СДК	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Котельная школы с. Гофнунгсталь	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Котельная Гофнунгстальского детского сада	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными и технологическими утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Подключение объекта теплоснабжения при нахождении его в зоне действия существующего теплогенерирующего источника, имеющего необходимый резерв, рекомендуется производить к имеющейся котельной.

Для снижения эксплуатационных издержек рекомендуется рассмотреть варианты децентрализации системы теплоснабжения.

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки нет необходимости в реконструкции котельных. На всех котельных имеется достаточный резерв располагаемой мощности.

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Основной целью разработки схем теплоснабжения является повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения, что в конечном виде приводит к эффективному использованию ресурсов теплоисточников, сокращению потерь тепла и, следовательно, к сокращению платежей конечных потребителей тепловой энергии.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;
 - Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлов;
 - Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;
 - Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);
 - Установка систем учета тепла у потребителей;
 - Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения.
- Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива.

Для повышения надежности теплоснабжения всех потребителей рекомендуется выполнить заменить устаревшее оборудование Котельная №32 (с.Николай-Поль, Рабочий пер. №3). Описание рекомендуемых мероприятий приведено в таблице 44.

Таблица 44 – Мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения

№ п/п	Описание мероприятия	Год реализации
1	Замена котла НР-18 на котел тира КВр-0,6	2016- заменен
2	Замена сетевого насоса на энергосберегающий	2016- заменен
3	Замена котла КВВ-0,6 (2006 года выпуска) на котел КВр-0,6	2020

Кроме того, рекомендуется рассмотреть варианты по переводу котельной №32 (с.Николай-Поль, Рабочий пер. №3) на газообразное топливо.

4.4 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Представленные в таблице 45 данные по установленной мощности и максимальной подключенной нагрузке свидетельствуют о мощности источника тепловой энергии Кухаревского СП.

Таблица 45 - Решение о загрузке источника тепловой энергии.

Источник тепловой энергии	Располагаемая мощность, Гкал/час	Присоединенная нагрузка, Гкал/час	Предложение по загрузке, (%)
Котельная школы и детского сада с. Маргенау;	0,8	0,326	59,3
Котельная Пучковских школы и детского сада	0,086	0,053	38,4
Котельная Николайпольского детского сада	0,12	0,113	5,8
Котельная №32 (с.Николай-Поль, Рабочий пер. №3);	1,036	0,16	80,9
Котельная Гофнунгстальского СДК	0,07	0,053	24,3
Котельная Кухаревского СДК	0,086	0,086	-
Котельная школы с. Гофнунгсталь	0,08	0,07	12,5
Котельная Гофнунгстальского детского сада	0,068	0,06	11,8

Планом развития Кухаревского предусматривается децентрализованная система теплоснабжения для малоэтажной и общественно-деловой застройки от индивидуальных газовых котлов.

Теплоснабжение административных зданий предусматривается от автономных источников теплоснабжения – индивидуальных встроенных, пристроенных или крышных котельных на газе или индивидуальных газовых котлов и газовых водогрейных колонок, которые обеспечат потребителей отоплением и горячим водоснабжением (ГВС).

К преимуществам индивидуальных котельных относятся:

- максимальная приближенность к объектам теплоснабжения, что резко сокращает затраты на строительство и эксплуатацию инженерных сетей;
- отсутствие значительных капитальных и временных затрат на строительство здания под котельную;
- оптимальная система автоматизации и безопасности;
- полная заводская готовность и комплектация;
- минимальные затраты при монтаже и пуске;
- минимальные сроки ввода в эксплуатацию;
- транспортирование автомобильным и железнодорожным транспортом;
- высокий уровень автоматизации, безопасности, надежность в эксплуатации.

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.

В связи с отсутствием на территории поселения источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.

4.7 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Изменение температурного графика не требуется.

4.8 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Нет необходимости в изменении установленной тепловой мощности источника теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Возможность строительства или реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Кухаревского СП, отсутствует.

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

При новом строительстве теплопроводов рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На территории сельского поселения условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Новое строительство тепловых сетей и реконструкция существующих рекомендуется с использованием предизолированных трубопроводов в пенополиуритановой (ППУ) изоляции. Для своевременного определения мест утечек теплоносителя при авариях на тепловых сетях, уменьшения выброса теплоносителя в атмосферу рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в ППУ изоляции с системой оперативно-диспетчерского контроля (ОДК).

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

В таблице 46 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а так же расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки.

Таблица 46 - Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках.

Источник тепловой энергии	Вид используемого топлива	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии (тут/Гкал)	Резервный вид топлива	Аварийный вид топлива
Котельная школы и детского сада с. Марганау	Природный газ	0,1607	Дизельное топливо	Дизельное топливо
Котельная Пучковских школы и детского сада	Природный газ	0,1607	Уголь	Не предусмотрен
Котельная Николайпольского детского сада	Электрическая энергия	0,4007	уголь	уголь
Котельная №32 (с.Николай-Поль, Рабочий пер. №3)	Уголь	0,2919	Не предусмотрен	Не предусмотрен
Котельная Гофнунгстальского СДК	Природный газ	0,2919	Не предусмотрен	Уголь, дрова
Котельная Кухаревского СДК	Природный газ	0,2081	Не предусмотрен	Не предусмотрен
Котельная школы с. Гофнунгсталь	Природный газ	0,2057	Не предусмотрен	Не предусмотрен
Котельная Гофнунгстальского детского сада	Электрическая энергия	0,4007	уголь	уголь

В таблице 47 представлены перспективные топливные балансы.

Таблица 47 - Перспективные топливные балансы.

Котельная, вид топлива	Расход условного топлива, т у.т.					
	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.	2019-2024гг.	2025-2031гг.
Котельная школы и детского сада с. Маргенау, природный газ	130,991	130,991	130,991	130,991	130,991	130,991
Котельная Пучковских школы и детского сада, природный газ	21,296	21,296	21,296	21,296	21,296	21,296
Котельная Николайпольского детского сада, эл. энергия	113,216	113,216	113,216	113,216	113,216	113,216
Котельная №32 (с.Николай-Поль, Рабочий пер. №3), уголь	116,779	116,779	116,779	116,779	116,779	116,779
Котельная Гофнунгстальского СДК, природный газ	38,848	38,848	38,848	38,848	38,848	38,848
Котельная Кухаревского СДК, природный газ	44,756	44,756	44,756	44,756	44,756	44,756
Котельная школы с. Гофнунгсталь, природный газ	36,003	36,003	36,003	36,003	36,003	36,003
Котельная Гофнунгстальского детского сада, электрическая энергия	60,115	60,115	60,115	60,115	60,115	60,115

РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии необходимо уточнять по факту принятия решения.

В качестве источника инвестиций могут быть использованы бюджеты всех уровней, амортизационные отчисления (в размере 1548 тыс. руб. в год) и расходы на ремонт основных средств (в размере на 2016 год – 466 тыс. руб., на август-декабрь 2016 года составляет 40% или 186,4 тыс. руб., на 2017 год – 488 тыс. руб., на 2018 год – 510 тыс. руб.), включенные в тариф на услуги теплоснабжения на 2016-2018 гг., а также инвестиционная надбавка к действующему тарифу.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

Инвестиции в строительство, реконструкцию тепловой сети необходимо уточнять по факту принятия решения.

В качестве источника инвестиций могут быть использованы бюджеты всех уровней, амортизационные отчисления (в размере 1548,0 тыс. руб. в год) и расходы на ремонт основных средств (в размере на 2016 год – 466 тыс. руб., на август-декабрь 2016 года составляет 40% или 186,4 тыс. руб., на 2017 год – 488 тыс. руб., на 2018 год – 510 тыс. руб.), включенные в тариф на услуги теплоснабжения на 2016-2018 гг., а также инвестиционная надбавка к действующему тарифу.

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ).

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон № 190-ФЗ):

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808, в соответствии со статьей 4 пунктом 1 Федерального закона № 190-ФЗ.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями

в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями, указанными в Правилах.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются

по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче;
- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Реестр границ зон деятельности, предлагаемых для установления в них единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), приведен в таблице 48.

Таблица 48 – Реестр существующих зон деятельности теплоснабжающих организаций

Энергоисточник	Теплоснабжающая организация
Котельная школы и детского сада с. Маргенау;	ООО «Сибирьэнергоресурс»
Котельная Пучковских школы и детского сада	ООО «Сибирьэнергоресурс»
Котельная Николайпольского детского сада	МКУ «ЦХОУ в сфере образования»
Котельная №32 (с.Николай-Поль, Рабочий пер. №3);	МУП АИМР ОО «Коммунальное хозяйство «Социальное»
Котельная Гофнунгстальского СДК	МБУ ИЦКС
Котельная Кухаревского СДК	МБУ ИЦКС
Котельная школы с. Гофнунгсталь	ООО «Сибирьэнергоресурс»
Котельная Гофнунгстальского детского сада	МКУ «ЦХОУ в сфере образования»

Окончательное решение по установлению ЕТО за органами местного самоуправления.

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

На территории сельского поселения в границах системы теплоснабжения бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) не выявлено.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей решения принимаются органом местного самоуправления в соответствии со статьей 15 с пунктом 6 Федерального закона от 27. 07. 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется:

1. Вести статистику:

1.1 Аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них отдельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);
- дату и время обнаружения повреждения;
- количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;
- общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;
- дату и время начала устранения повреждения;
- дату и время завершения устранения повреждения;
- дату и время включения теплоснабжения потребителям;
- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);
- дату и время обнаружения повреждения;
- количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;
- дату и время начала устранения повреждения;
- дату и время завершения устранения повреждения;
- дату и время включения теплоснабжения потребителям;
- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

1.2. По данным гидравлических испытаний на плотность с указанием:

- места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;
- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;
- причину/причины повреждения.

1.3. Отпускаемой тепловой энергии потребителям.

1.4. Температуры обратного теплоносителя.

2. По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:

- замена теплоизоляции.
- замена изношенных участков тепловых сетей

3. При дальнейших актуализациях схемы теплоснабжения необходимо учитывать:

3.1 Предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

3.2 Техничко-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

3.3 Описывать существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

3.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;


3.5 Данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

3.6 Корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных приказом Минрегиона России от 28.12.2009 года № 610).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


1. Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2. Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
3. Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»
4. Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667)

Приложение 1 – Схема тепловой сети блочно-модульной котельной школы и детского сада с. Маргенау;




Тепловые выполнены из металлических труб диаметром 70 мм, тепловая изоляция тепловой сети выполнена из мин.ваты. способ прокладки тепловой сети – подземный.

Приложение 2 – Схема тепловой сети котельной школы с. Гофнунгсталь



Приложение 2 – Схема тепловой сети блочно-модульной котельной Пучковского СОШ и детского сада (д. Пучково, ул. Чкалова, 38);



Тепловые выполнены из металлических труб диаметром 70 мм, тепловая изоляция тепловой сети выполнена из мин.ваты. способ прокладки тепловой сети – подземный.

Приложение 4 – Схема тепловой сети Котельной №32 (с. Николай-Поль, Рабо-чий пер. №3)

